



(नेपाल सरकारको स्वामित्व)

प्रसारण निर्देशनालय

रातमाटे-रसुवागढी-केरुङ 800 के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाको

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीको लागि क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

(प्रकाशन मिति: २०७९ पुष ११)

बागमती प्रदेश, रसुवा जिल्लाको गोसाइँकुण्ड, आमाछोदीडमो (पार्वतीकुण्ड), उत्तरगया गाउँपालिकाहरू तथा नुवाकोट जिल्लाको बिदुर र बेलकोटगढी नगरपालिकाहरू, तार्केश्वोर र किशपांग गाउँपालिकाहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा निम्न बमोजिमको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ।

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना	नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल पो.ब.न.: १००२०, फोन: ०१-४१५३०७७/४१५३१९३ इमेल: neamd@nea.org.np
प्रस्तावको व्यहोरा	प्रस्तावकले बागमती प्रदेश अन्तर्गत रसुवा जिल्लाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका स्थित नेपाल- चीन सिमाना नजिक रहेको मिनाखु भन्ने गाउँ देखि नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा प्रस्तावित ४००/२२० के.भी. को रातमाटे सवस्टेशन सम्म करिब ७० किलोमिटर लम्बाइको रातमाटे-रसुवागढी-केरुङ ४०० के.भि. विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण तथा संचालन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। प्रस्तावित आयोजना ४०० के.भि. भोल्टेजको Double Circuit प्रसारण लाइन हो र यो नेपाल र चीन बीच विद्युत प्रसारण गर्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना हो जसबाट करिब ५,००० मेगावाट परिमाण सम्मको विद्युत उर्जा प्रसारण गरिने लक्ष्य रहेको छ। प्रस्तावित आयोजनाले प्रसारण लाइनलाई एक विन्दु बाट अर्को विन्दुमा लैजान जम्मा २०८ वटा टावरहरू निर्माण गर्नेछ। AP-० देखि AP-११ सम्म करिब ४.५ किलोमिटरको प्रसारण लाइन लामटाङ्ग राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भित्र पर्दछ। प्रस्तावित आयोजनाको क्षेत्र अधिकार (Right of Way) जम्मा ४६ मिटरको (प्रसारण लाइनको मध्य विन्दुबाट दायाँ/बायाँ गरि २३/२३ मिटर) हुनेछ।
प्रभाव पर्न सक्ने जिल्ला/न.पा./गा.पा.	जिल्ला: रसुवा र नुवाकोट जिल्लाहरू गाउँपालिका/नगरपालिका: गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नं. १,२, आमाछोदीडमो (पार्वतीकुण्ड) गाउँपालिकाको वडा नं.१,२,३,४,५, उत्तरगया गाउँपालिकाको वडा नं. १,२,३,४, किशपांग गाउँपालिकाको वडा नं. ५, बिदुर नगरपालिकाको वडा नं.३,६,७,८,१२, तार्केश्वोर गाउँपालिकाको वडा नं.४ र बेलकोटगढी नगरपालिकाको वडा नं. ७

माथि उल्लिखित प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) अध्ययन सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण (Scoping) गर्ने क्रममा सो क्षेत्रको प्राकृतिक, भौतिक प्रणाली, जैविक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, साँस्कृतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणाली बिच के कस्तो प्रभाव पर्दछ भनी यकिन गर्न माथि उल्लेखित गाउँपालिका/नगरपालिका तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको लिखित राय सुझाव लिन आवश्यक भएकोले यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र निम्न ठेगानामा आई पुग्ने गरी लिखित राय सुझाव उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ।

राय सुझावको लागि पत्राचार गर्ने ठेगाना:

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना

परामर्शदाताको नाम र ठेगाना

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल
पो.ब.न.: १००२०, फोन: ०१-४१५३०७७/४१५३१९३
ईमेल: neamd@nea.org.np
पो.ब.न.: १००२०, फोन: ०१-४१५३०७७/४१५३१९३
ईमेल: neamd@nea.org.np

एनइए इन्जिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड
ट्रेड टावर भवन, थापाथली, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ०१-५१११०२४
ई-मेल: info@neaec.com.np
वेब साईट: www.neaec.com.np